

25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.562.1101 (332-111)
Tanımı	Mekanik termostatlar, Fan-Coil Termostatu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	165,00	15,70	7,85
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	706,69	48,75	24,38
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	436,25	37,50	18,75
2024	1987,50	206,25	103,13
2023-1	931,88	75,63	37,82
2022-2	695,44	37,50	18,75
2021	274,00	22,60	11,30
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1238,13	125,00	62,50
2018	155,00	12,40	6,20
2020	216,00	18,50	9,25

25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fan-Coil Termostatı;

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dâhil iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.