

25.562.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.562.1102 (332-112)

Tanımı Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz), Fan-Coil Termostatu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	243,00	12,40	6,20
2012	0,00	0,00	0,00
2020	321,00	18,50	9,25
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	647,50	37,50	18,75
2004	0,00	0,00	0,00
2021	407,00	22,60	11,30
2019	257,00	15,70	7,85
2023-2	1826,38	125,00	62,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1055,25	48,75	24,38
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1044,00	37,50	18,75
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1384,38	75,63	37,82

25.562.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fan-Coil Termostatı;

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dâhil iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.562.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.