

25.562.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.562.1201 (332-211)
Tanımı	İki yollu DN 15, Otomatik fan-coil vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2019	107,00	15,70	7,85
2005	0,00	0,00	0,00
2020	133,00	18,50	9,25
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	297,50	37,50	18,75
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	477,75	48,75	24,38
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1267,75	125,00	62,50
2021	168,00	22,60	11,30
2018	81,50	12,40	6,20
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	891,88	75,63	37,82
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	466,50	37,50	18,75

25.562.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Otomatik Fan-Coil Vanası;

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını deđiştiren pirinç ya da bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da döneel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple halledir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.