

25.562.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.562.1202 (332-212)
Tanımı	İki yollu DN 20, Otomatik fan-coil vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	125,00	13,00	6,50
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	141,00	16,50	8,25
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	223,00	23,70	11,85
2022-3	626,25	48,75	24,38
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	615,00	37,50	18,75
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	176,00	19,40	9,70
2023-2	1437,50	125,00	62,50
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1013,13	75,63	37,82
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	387,50	37,50	18,75
2005	0,00	0,00	0,00

25.562.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Otomatik Fan-Coil Vanası;

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç ya da bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da dönel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple halledir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.