

25.562.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.562.1204 (332-214)
Tanımı	Üç yollu DN 15, Otomatik fan-coil vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	383,75	45,00	22,50
2016	0,00	0,00	0,00
2019	140,00	19,00	9,50
2023-1	1153,25	90,75	45,38
2023-2	1637,50	150,00	75,00
2018	130,00	15,00	7,50
2021	220,00	27,40	13,70
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	617,44	58,50	29,25
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	2627,50	247,50	123,75
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	603,94	45,00	22,50
2020	174,00	22,40	11,20
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

25.562.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Otomatik Fan-Coil Vanası;

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını deđiřtiren pirinç ya da bronz gövdeli, diřli bađlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da döneel hareket ile çalıřan motorlu kontrol vanasının iř yerinde temini, yerine montajı, elektrik bađlantılarının yapılması ve iřler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bađlantı ekipmanları komple halledir.)

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

25.562.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.