

25.562.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.562.1206 (332-216)
Tanımı	Üç yollu DN 25, Otomatik fan-coil vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	254,00	25,40	12,70
2022-2	826,69	45,00	22,50
2018	199,00	17,00	8,50
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	204,00	21,60	10,80
2021	329,00	31,00	15,50
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	518,75	45,00	22,50
2023-2	1879,00	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	840,19	58,50	29,25
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	1420,75	90,75	45,38
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.562.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Otomatik Fan-Coil Vanası;

Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını deđiřtiren pirinç ya da bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal ya da döneel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple halledir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.