

25.565.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.565.1205 (357-105)
Tanımı	DN 40, İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	270,00	20,80	10,40
2014	256,00	18,70	9,35
2013	243,00	17,00	8,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2361,25	51,25	25,63
2021	927,00	49,00	24,50
2022-1	1451,25	51,25	25,63
2022-3	2376,63	66,63	33,32
2016	287,00	25,00	12,50
2017	342,00	26,90	13,45
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3107,00	103,25	51,63
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	437,00	26,90	13,45
2008	0,00	0,00	0,00
2019	574,00	34,10	17,05
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	4073,63	168,75	84,38
2020	715,00	40,10	20,05
2024	5551,00	278,50	139,25

25.565.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İKİ YOLLU OTOMATİK KONTROL VANA GÖVDESİ (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmali; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.