

25.550.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.550.1101 (301-105)
Tanımı	Mekanik Mahal Termostatu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	144,00	12,40	6,20
2019	160,00	15,70	7,85
2006	0,00	0,00	0,00
2020	173,00	18,50	9,25
2021	219,00	22,60	11,30
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	481,38	34,50	17,25
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	347,00	34,50	17,25
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	491,88	45,00	22,50
2023-2	1220,00	115,00	57,50
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	920,00	70,00	35,00

25.550.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İki Konumlu Elektrikli Mahal Termostatı;

Duvara monte edilebilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda sıcaklığı değerinde bünyesinde bulunan kontađı açan ve/veya kapatan iki konumlu elektrikli mahal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR (Ölçü: Adet)

TS EN 60730-2-7/AC'ye, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliđine uygun CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş iki konumlu elektrikli termostatlar.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.550.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.