

25.550.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.550.2002 (302-200)
Tanımı	Oransal Elektrikli Kanal Termostatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	2322,00	34,50	17,25
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	6286,25	70,00	35,00
2021	1460,00	22,60	11,30
2018	683,00	12,40	6,20
2019	868,00	15,70	7,85
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	3316,13	45,00	22,50
2006	0,00	0,00	0,00
2024	13127,50	190,00	95,00
2022-2	3305,63	34,50	17,25
2023-2	8196,13	115,00	57,50
2020	1150,00	18,50	9,25
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

25.550.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oransal Elektrikli Kanal Termostatı;

Hava kanalı dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bađlı olan, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık deđişimi ile orantılı olarak deđiştiren oransal elektrikli kanal termostatının iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bađlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.550.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.