

## 25.550.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.550.2003 (302-300)</b>
<b>Tanımı</b>	Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1640,00	18,50	9,25
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2090,00	22,60	11,30
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3322,00	34,50	17,25
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	972,00	12,40	6,20
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1240,00	15,70	7,85
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	11727,25	115,00	57,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	4735,63	34,50	17,25
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	4746,13	45,00	22,50
2023-1	9002,50	70,00	35,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 25.550.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı;

Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvıyla dolu her hangi bir ortama daldırabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı olarak değiştirebilen oransal elektrikli daldırma termostatının iş yerinde temini, kovaniyla birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

## 25.550.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.