

## 25.400.9107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.9107 (245-107)

**Tanımı** 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	39,78	10,85	5,43
2019	50,40	13,74	6,87
2014	0,00	0,00	0,00
2017	30,90	9,50	4,75
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	73,99	19,69	9,85
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	181,81	19,41	9,71
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	187,71	25,31	12,66
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	129,04	19,41	9,71
2020	56,50	16,15	8,08
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	313,36	64,69	32,35
2016	28,00	8,75	4,38
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	234,76	39,38	19,69

## 25.400.9107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması (Ölçü: m)

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az Ø 80'e kadar 4 parça, Ø 150'ye kadar 6 parça, Ø 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların iş yerinde imalatının ve montajının yapılması.

#### Not:

1-Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.

2-fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

## 25.400.9107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.