

25.410.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.410.2103 (238-513)
Tanımı	2.52 m³/dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10009,00	56,20	28,10
2018	15360,00	104,00	52,00
2017	13590,00	90,00	45,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	20178,76	117,13	58,57
2020	23208,50	137,63	68,82
2021	26699,45	167,94	83,97
2004	0,00	0,00	0,00
2016	12350,00	83,50	41,75
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	44981,25	256,25	128,13
2015	12090,00	69,50	34,75
2022-2	74052,50	256,25	128,13
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	74129,38	333,13	166,57
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	132468,75	843,75	421,88
2014	10510,00	62,00	31,00
2023-1	97928,75	516,25	258,13
2003	0,00	0,00	0,00

25.410.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ (Ölçü: Adet)

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.