

25.410.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.410.2108 (238-518)
Tanımı	7.25 m³/dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2019	43215,35	237,20	118,60
2017	27850,00	154,00	77,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	21050,00	119,00	59,50
2007	0,00	0,00	0,00
2013	16045,00	96,30	48,15
2010	0,00	0,00	0,00
2014	16850,00	106,00	53,00
2022-3	151554,13	702,88	351,44
2021	55692,28	336,41	168,21
2008	0,00	0,00	0,00
2018	32860,00	177,00	88,50
2022-1	91946,63	521,63	260,82
2022-2	151408,86	557,61	278,81
2020	48413,69	278,16	139,08
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	256411,21	1661,21	830,61
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	24220,00	143,00	71,50
2023-1	189667,06	1042,06	521,03

25.410.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ (Ölçü: Adet)

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.