

25.550.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.550.1203 (301-307)
Tanımı	120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	250,00	12,40	6,20
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	329,00	15,70	7,85
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	1167,78	34,50	17,25
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	827,00	34,50	17,25
2020	411,00	18,50	9,25
2023-2	2914,88	115,00	57,50
2022-3	1178,28	45,00	22,50
2016	0,00	0,00	0,00
2021	522,00	22,60	11,30
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2223,75	70,00	35,00
2005	0,00	0,00	0,00

25.550.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İki Konumlu Elektrikli Daldırma Termostatı;
Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir ortama daldırılabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontađı açan veya kapatan, fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli daldırma termostatının iş yerinde temini, kovanı ile birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.550.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.