

25.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.555.1002 (317-200)
Tanımı	Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1070,00	22,00	11,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1510,00	38,00	19,00
2017	948,00	31,70	15,85
2021	2990,00	70,00	35,00
2016	885,00	29,40	14,70
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	7010,25	146,25	73,13
2022-2	6976,50	112,50	56,25
2020	2350,00	57,00	28,50
2015	1030,00	24,50	12,25
2022-1	4912,50	112,50	56,25
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	986,00	20,00	10,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1920,00	48,10	24,05
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	15546,00	375,00	187,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	11896,88	226,88	113,44

25.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ELEKTRONİK SICAK SU (KAZAN) KONTROL PANELİ (Ölçü: Adet)

Dış hava sistem gidiş suyundan veya kazanda bulunan elektronik sıcaklık duyar elemanlarından uyarım alan, önceden belirlenen bir program dâhilinde dış hava sıcaklığına göre gidiş suyu veya kazan suyu sıcaklığını ayarlamak için brülöre veya motorlu vanaya veya pompaya kumanda eden, programın belirlenmesi için gerekli düğme ve potansiyometreleri bulunan, günlük (24 saatlik) ve haftalık programlama yapabilen, yaz-kış geçiş işlevi olan, elektrik kesintisinden etkilenmeden devam etmesini sağlayan, dijital göstergeli, elektronik sıcak su kontrol panelinin iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.