

25.567.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.2203 (370-209)

Tanımı 100 Ø mm, PN 16, Fark Basınç Kontrol Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, PİK Döküm,

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	3780,00	95,50	47,75
2009	0,00	0,00	0,00
2019	6470,00	53,50	26,75
2020	7640,00	63,00	31,50
2021	9930,00	77,00	38,50
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	5390,00	42,00	21,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	2275,00	2275,00	1137,50
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	25515,99	154,38	77,19
2015	2630,00	73,50	36,75
2014	2390,00	2390,00	1195,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	55116,25	393,75	196,88
2022-1	15489,43	118,75	59,38
2023-1	39326,88	239,38	119,69
2016	3030,00	88,50	44,25
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	25480,36	118,75	59,38

25.567.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmali tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziđi) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile iş yerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.