

25.567.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.3000 (380-000)

Tanımı FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI (Ölçü: Adet, İhzarat: %70), FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI (Ölçü: Adet, İhzarat: %70)

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI:

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmali Tip (Glob), Pik Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziđi) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.567.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.