

## 25.567.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.3204 (380-408)

**Tanımı** 80 Ø mm, PN 16, Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, PİK Döküm

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	4690,00	61,50	30,75
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4450,00	4450,00	2225,00
2014	4680,00	4680,00	2340,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	4720,00	80,00	40,00
2019	7160,00	45,60	22,80
2009	0,00	0,00	0,00
2018	5840,00	36,00	18,00
2021	12290,00	66,00	33,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	9450,00	54,00	27,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	32154,46	125,13	62,57
2022-1	19507,96	96,25	48,13
2016	4710,00	74,00	37,00
2023-1	53794,00	194,00	97,00
2022-2	32125,59	96,25	48,13
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	75358,75	318,75	159,38
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.567.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI:

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmali Tip (Glob), Pik Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziđi) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.