

25.150.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1402 (105-902)

Tanımı Kapasite: 10 m³, Çap: Ø=2.500 mm Yükseklik: 2.000 mm, Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	14393,81	405,94	202,97
2021	25172,56	798,56	399,28
2006	0,00	0,00	0,00
2020	19733,83	654,38	327,19
2004	0,00	0,00	0,00
2017	11130,00	397,00	198,50
2005	0,00	0,00	0,00
2015	9190,00	317,00	158,50
2022-2	64710,75	1218,75	609,38
2013	7520,00	258,00	129,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	37293,75	1218,75	609,38
2016	9980,00	397,00	198,50
2023-2	103093,75	4031,25	2015,63
2022-3	65076,38	1584,38	792,19
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	17901,84	556,88	278,44
2014	8650,00	284,00	142,00
2023-1	78656,25	2456,25	1228,13
2009	0,00	0,00	0,00

25.150.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, civataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrıma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak civatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standardları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun iş yerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağız ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir.(Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.