

25.150.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1405 (105-905)

Tanımı Kapasite: 23 m³, Çap: Ø=3800 mm Yükseklik: 2.000 mm, Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	14490,00	460,00	230,00
2019	32282,59	1348,00	674,00
2022-2	116184,00	2950,00	1475,00
2020	35612,05	1584,00	792,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	25921,50	974,25	487,13
2021	45403,84	1933,00	966,50
2010	0,00	0,00	0,00
2014	16670,00	506,00	253,00
2022-3	117069,00	3835,00	1917,50
2016	19220,00	707,00	353,50
2008	0,00	0,00	0,00
2017	21080,00	707,00	353,50
2015	17700,00	565,00	282,50
2022-1	67287,50	2950,00	1475,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	186625,00	9750,00	4875,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	141945,00	5945,00	2972,50

25.150.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, civataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrıma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidem kauçuk contalar kullanılarak civatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standardları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun iş yerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağız ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir.(Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.