

25.160.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.160.2605 (107-1605)
Tanımı	Debi-m³/h: 150-200 Basınç-mSS: 30-60, Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	36150,00	242,00	121,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	60560,00	417,00	208,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	75453,93	575,89	287,95
2017	52660,00	364,00	182,00
2021	147395,73	821,95	410,98
2022-3	290140,69	1665,69	832,85
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	32860,00	220,00	110,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	289773,24	1298,24	649,12
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	263512,25	1262,25	631,13
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	447333,09	4083,09	2041,55
2016	40560,00	338,00	169,00
2020	109249,26	676,10	338,05
2003	0,00	0,00	0,00
2015	36180,00	270,00	135,00
2023-1	348783,31	2533,31	1266,66
2005	0,00	0,00	0,00

25.160.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Frekans Konvertörlü Hidrofor: Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma kollektörleri ile birbirine bağlanmış, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirebilecek şekilde seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya çıkaran rotasyon özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici filtreleri, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma şalteri, kuru çalışma, kısa devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan ve menü kontrol paneli, elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, termik koruması olan , genişleme tankı, TS EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemedan üretilmiş yeterli hacim ve sayıda tankı bulunan, frekans konvertörlü hidroforun, iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.160.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.