

## 25.165.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.165.3000 (108-700)

**Tanımı** Tam otomatik su yumuşatma cihazı (Ölçü: Adet, İhzarat: 80) ( 1-39 m<sup>3</sup>/saat)

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.165.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tam otomatik su yumuřatma cihazı (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) (1-39 m<sup>3</sup>/saat)

Ařađıda özellikleri belirtilen, ređine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmıř, test basıncı 10 atü, iřletme basıncı 2-8 atü olan, tuz kabı tuzlu suyun oluřturacađı korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su emiř borusu, boru ađzında filtresi, PVC borudan tuzlu su emiř borusu koruyucusu, tuz tankı tařma borusu ve boşaltma ucu olacaktır. Ređine yatak yüksekliđi min. 0,7 ile max.1,2 m arasında, ređine tařıyıcı kuars filtre çakılı yatak yüksekliđi 15-50 cm arası olan, çıkıř hattındaki sayaçtan aldıđı sinyaller ile daha önceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumuřak su geçtiđinde tam otomatik olarak rejenerasyonu bařlatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktarı ve süreleri fabrikasyon ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanıklı plastik veya metal malzemeden imal edilmiř, mikroişlemcili veya elektro mekanik rejenerasyon için gerekli tuzlu suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı iki adet numune musluđu ve giriř ve çıkıř manometreleri bulunan, tank içindeki su dađıtımı ve toplaması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sađlanan, iki ucu tesisata kolalıklı bađlanacak řekilde diřli veya rekorlu olarak hazırlanmıř su yumuřatma cihazının iř yerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bađlanması, su sertliđinin ölçümü için gerekli test kiti, Türkçe iřletme ve bakım kılavuzu ile birlikte iřler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır.

Not: Giriř suyu sertliđi 30 °Fr kabul edilmiřtir. Buna göre ređine kapasitesi 6000 °Fr/litre ređine kabul edilmiřtir. -Su yumuřatma cihazı yatak hızı 30–35 m/saat olmalıdır. -Tank ebatları min. %40 kabarma payı karřılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.165.3000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.