

25.705.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.705.1102 (1003-102)
Tanımı	Dik DN 20, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	16,20	2,40	1,20
2013	14,00	2,00	1,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	14,70	2,20	1,10
2005	0,00	0,00	0,00
2018	24,80	3,75	1,88
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	51,00	6,85	3,42
2020	39,60	5,60	2,80
2022-3	115,04	14,06	7,03
2022-2	111,76	10,79	5,40
2004	0,00	0,00	0,00
2017	22,40	3,25	1,63
2023-2	194,69	35,94	17,97
2022-1	85,16	10,79	5,40
2003	0,00	0,00	0,00
2019	33,10	4,75	2,38
2023-1	143,13	21,88	10,94
2016	18,90	3,00	1,50

25.705.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

OTOMATİK YANGIN SPRINKLERİ (Ölçü: Adet)

Yangının ısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.