

25.175.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.175.1407 (110-617)

Tanımı 600 lt-Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Dik Boyler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1980,00	213,00	106,50
2008	0,00	0,00	0,00
2018	3070,00	406,00	203,00
2016	2380,00	329,00	164,50
2006	0,00	0,00	0,00
2017	2820,00	354,00	177,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3680,53	377,16	188,58
2014	2180,00	235,00	117,50
2012	0,00	0,00	0,00
2021	6347,08	538,94	269,47
2022-1	9026,44	826,44	413,22
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	13923,43	844,43	422,22
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	14165,75	1086,75	543,38
2015	2310,00	263,00	131,50
2005	0,00	0,00	0,00
2020	4737,26	442,89	221,45
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	26777,48	2689,98	1344,99
2023-1	16710,40	1660,40	830,20

25.175.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tek Serpantinli Dik Boyler;

TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağız bulunan, gövde içi-serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m² ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli olması durumunda TS 10380 ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m³ yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıflı boylerin iş yerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi.

Not: Boyler kapasiteleri 90/70 °C kaynak akışkan ve 10/60 °C sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.