

25.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.180.1003 (106-203)

Tanımı Debi-m³/h: 5.0 Min Harcanan Güç-Watt: 75 Cihaz Giriş Çıkış: 1 1/2", ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON CİHAZI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	975,00	150,00	75,00
2022-1	4234,38	271,88	135,94
2018	1490,00	259,00	129,50
2009	0,00	0,00	0,00
2013	928,00	136,00	68,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	2986,89	178,23	89,11
2019	1699,99	124,31	62,16
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	6019,81	353,44	176,72
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	993,00	168,00	84,00
2023-2	17628,13	890,63	445,32
2008	0,00	0,00	0,00
2016	1060,00	210,00	105,00
2020	1958,10	146,06	73,03
2022-2	5938,25	271,88	135,94
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1250,00	226,00	113,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	9047,50	547,50	273,75

25.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON CİHAZI (Ölçü: Adet, ihzarat: 80) (1.5-50 m³/h)

Aşağıda özellikleri belirtilen UV sterilizasyon cihazının cihaz gövdesi ve su ile temas eden yüzeyi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamul gövde içerisinde her bir ultraviyole lambasının su ile temasını kesmek için UV ışınları %90-95 oranında geçiren kılıf içeren, ultraviyole dozajı en az 30 000 mikro-watt /saniye/cm² olan ve 254 mm dalga boyunda UV ışınları yayan, lambası en az 9000 saat kullanım süresine sahip olan, cihaz gövdesi üzerinde UV lambasının çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılabilmesi için gözlem yeri bulunan veya arıza durumunda sesle ikaz verebilen düzeneğe sahip olan, 2-8 bar işletme basıncında, iki ucu kolayca tesisata bağlanabilecek şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış, cihaz giriş çıkış hattı ve by-pass hattı vanaları, giriş çıkış manometresi, giriş çıkış numune muslukları ile komple UV cihazını iş yerinde temini, tesisata bağlanması, Türkçe işletim ve kullanma kılavuzu ile işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.