

25.180.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.180.2010 (127-310)

Tanımı Tam otomatik multi medya filtre cihazı, Debi: 15.0 m³/h, Filtre Malzeme Miktarı: 600 litre, Min Tank Kesit Alanı: 0.6 m²

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	10530,00	858,00	429,00
2013	9570,00	780,00	390,00
2017	14220,00	1290,00	645,00
2019	21145,16	658,76	329,38
2022-1	38131,00	1443,50	721,75
2021	26927,76	940,76	470,38
2012	0,00	0,00	0,00
2015	10730,00	957,00	478,50
2023-2	150676,84	4676,84	2338,42
2022-3	82613,81	1901,31	950,66
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	181562,41	7687,41	3843,71
2023-1	99760,81	2898,31	1449,16
2007	0,00	0,00	0,00
2018	17000,00	1480,00	740,00
2022-2	82191,99	1479,49	739,75
2011	0,00	0,00	0,00
2020	24947,43	773,48	386,74
2016	12440,00	1200,00	600,00

25.180.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TAM OTOMATİK MULTI MEDYa FİLTRE CİHAZI (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) (1-15 m³/h)

Aşağıda özellikleri belirtilen, medya tankı ISO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, filtre malzemesi yatak yüksekliği min.0.7 m, toplam filtre malzemesi hacimce %40-50 oranında üç tabakalı elenmiş kuars filtre çakılından, hacimce %50-60 oranında antrasitten meydana gelen, en az 1, en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özeliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan microişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının iş yerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır.

Not: Filtre yatak hızı max25 m/h olmalıdır.. Tank ebatları min. %40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.180.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.