

25.700.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.700.1101 (1002-106)
Tanımı	Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 20 m, Tüpsüz Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	767,00	93,00	46,50
2014	791,00	97,00	48,50
2005	0,00	0,00	0,00
2018	835,00	167,00	83,50
2009	0,00	0,00	0,00
2017	931,00	145,00	72,50
2019	880,00	212,00	106,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1300,00	304,00	152,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3456,25	362,50	181,25
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2237,50	362,50	181,25
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1020,00	249,00	124,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	3565,00	471,25	235,63
2023-2	5573,75	1187,50	593,75
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	898,00	134,00	67,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	801,00	107,00	53,50
2023-1	3978,75	730,00	365,00

25.700.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet)

Makarası; azami 800 m metreden fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 m metreden az olmayan iç dairesi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basıncılı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmayan nozul veya lansı:

Kapama ve püskürtme ve/veya fiske yapabilmeyen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.