

25.700.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.700.1201 (1002-116)

Tanımı Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 20 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1
NORMLARINDA

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	1050,00	188,00	94,00
2019	1100,00	238,00	119,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	944,00	121,00	60,50
2021	1490,00	341,00	170,50
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1170,00	279,00	139,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2412,50	362,50	181,25
2013	905,00	111,00	55,50
2004	0,00	0,00	0,00
2014	933,00	110,00	55,00
2022-2	3745,00	362,50	181,25
2017	1170,00	164,00	82,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3853,75	471,25	235,63
2023-2	5983,75	1187,50	593,75
2006	0,00	0,00	0,00
2016	1060,00	152,00	76,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4282,50	730,00	365,00

25.700.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet)

Makarası; azami 800 m metreden fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 m metreden az olmayan iç dairesel parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basıncılı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmayan nozul veya lansı:

Kapama ve püskürtme ve/veya fiske yapabilmeyen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.

Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.