

## 25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.700.2101 (1002-201)</b>
<b>Tanımı</b>	Tüpsüz Model, TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	756,00	113,00	56,50
2011	0,00	0,00	0,00
2013	610,00	60,00	30,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1260,00	205,00	102,50
2015	636,00	73,00	36,50
2022-2	3414,38	300,00	150,00
2019	882,00	143,00	71,50
2014	629,00	66,00	33,00
2023-2	5626,25	1000,00	500,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	981,00	168,00	84,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	775,00	98,50	49,25
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4031,25	605,00	302,50
2022-3	3504,38	390,00	195,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	2187,50	300,00	150,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	655,00	91,50	45,75
2005	0,00	0,00	0,00

## 25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet)  
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diđer özellikler BFT 25.700.1000'deki gibi.

## 25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.