

25.700.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.700.2102 (1002-202)
Tanımı	Tüplü Model, TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1410,00	257,00	128,50
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1100,00	210,00	105,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	779,00	91,00	45,50
2022-1	2387,50	300,00	150,00
2014	770,00	82,50	41,25
2018	874,00	141,00	70,50
2022-3	3834,38	390,00	195,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	747,00	75,00	37,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	984,00	179,00	89,50
2017	894,00	123,00	61,50
2023-2	6348,75	1000,00	500,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3744,38	300,00	150,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4566,25	605,00	302,50
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	802,00	114,00	57,00

25.700.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diđer özellikler BFT 25.700.1000'deki gibi.

25.700.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.