

25.700.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.700.3100 (1002-300)
Tanımı	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2" HORTUMLU
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	1870,00	238,00	119,00
2021	3170,00	341,00	170,50
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2240,00	121,00	60,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	7119,38	375,00	187,50
2020	2470,00	279,00	139,50
2022-1	4462,50	375,00	187,50
2013	4200,00	100,00	50,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	4330,00	110,00	55,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	10812,50	1250,00	625,00
2018	1820,00	188,00	94,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	7231,88	487,50	243,75
2006	0,00	0,00	0,00
2017	2080,00	164,00	82,00
2023-1	7838,75	756,25	378,13
2003	0,00	0,00	0,00
2016	2060,00	152,00	76,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.700.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2" HORTUMLU (Ölçü: Adet)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2" 20 metre TS 9222/T1'e uygun bez hortum, 2 adet 2" lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2" DIN 14811'e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı

25.700.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.