

## 25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.700.3200 (1002-310)</b>
<b>Tanımı</b>	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	3430,00	164,00	82,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	3410,00	152,00	76,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	3020,00	238,00	119,00
2015	3370,00	121,00	60,50
2013	3950,00	100,00	50,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	6087,50	375,00	187,50
2014	4070,00	110,00	55,00
2022-3	9913,13	487,50	243,75
2020	3340,00	279,00	139,50
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2970,00	188,00	94,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	4290,00	341,00	170,50
2023-1	10653,75	756,25	378,13
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	9800,63	375,00	187,50
2023-2	14612,50	1250,00	625,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU (Ölçü: Adet)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222'e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2½ DIN 14811'e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının iş yerinde temini ve montajı.

## 25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.