

## 25.705.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.705.1105 (1003-105)

**Tanımı** Yatay Duvar Kenarı DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	22,10	2,20	1,10
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	25,70	2,75	1,38
2017	28,30	3,00	1,50
2022-1	90,16	10,79	5,40
2020	41,30	5,60	2,80
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	34,50	4,75	2,38
2018	31,30	3,75	1,88
2021	53,00	6,85	3,42
2013	21,00	2,00	1,00
2022-3	101,38	14,06	7,03
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	178,44	35,94	17,97
2015	22,10	2,20	1,10
2022-2	98,10	10,79	5,40
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	131,25	21,88	10,94
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.705.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### OTOMATİK YANGIN SPRINKLERİ (Ölçü: Adet)

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.705.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.