

25.705.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.705.1106 (1003-106)

Tanımı Yatay Duvar Kenarı DN 20, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	39,90	3,75	1,88
2015	30,10	2,40	1,20
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	27,30	2,20	1,10
2013	26,00	2,00	1,00
2021	80,50	6,85	3,42
2006	0,00	0,00	0,00
2020	62,50	5,60	2,80
2007	0,00	0,00	0,00
2019	52,00	4,75	2,38
2022-2	147,60	10,79	5,40
2017	36,10	3,25	1,63
2022-3	150,88	14,06	7,03
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	34,90	3,00	1,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	135,16	10,79	5,40
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,88	21,88	10,94
2023-2	258,44	35,94	17,97

25.705.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

OTOMATİK YANGIN SPRINKLERİ (Ölçü: Adet)

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.