

25.705.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.705.1202 (1003-123)
Tanımı	İri Damlalı DN 20, Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	54,00	2,00	1,00
2014	57,00	2,20	1,10
2011	0,00	0,00	0,00
2021	155,00	6,85	3,42
2004	0,00	0,00	0,00
2018	86,50	3,75	1,88
2017	78,50	3,25	1,63
2023-2	394,69	35,94	17,97
2005	0,00	0,00	0,00
2019	108,00	4,75	2,38
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	210,69	14,06	7,03
2008	0,00	0,00	0,00
2020	120,00	5,60	2,80
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	189,54	10,79	5,40
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	207,41	10,79	5,40
2009	0,00	0,00	0,00
2015	63,00	2,40	1,20
2023-1	278,13	21,88	10,94
2016	73,00	3,00	1,50

25.705.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

OTOMATİK YANGIN SPRINKLERİ (Ölçü: Adet)

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.