

25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.710.1003 (1001-003)

Tanımı DN 150, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2280,00	108,00	54,00
2014	2070,00	98,00	49,00
2018	3340,00	168,00	84,00
2019	4080,00	213,00	106,50
2017	3030,00	146,00	73,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	14457,63	568,75	284,38
2013	1928,00	65,00	32,50
2021	5460,00	305,00	152,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	10150,00	437,50	218,75
2022-2	14326,38	437,50	218,75
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	25750,00	1437,50	718,75
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	18243,75	881,25	440,63
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	2640,00	135,00	67,50
2003	0,00	0,00	0,00
2020	4240,00	250,00	125,00

25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (Ölçü: Adet) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.