

25.715.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.715.1101 (1004-111)
Tanımı	DN 25, Test ve drenaj vanası, dişli, piring
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	310,00	48,90	24,45
2018	318,00	56,00	28,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	364,00	71,00	35,50
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	575,00	102,00	51,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	225,00	36,30	18,15
2022-2	1134,64	150,00	75,00
2020	450,00	83,50	41,75
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1179,64	195,00	97,50
2023-2	2550,00	500,00	250,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	963,75	150,00	75,00
2013	210,00	30,00	15,00
2016	263,00	45,40	22,70
2014	221,00	33,00	16,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1878,75	302,50	151,25

25.715.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.