

## 25.715.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.715.1102 (1004-112)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 32, Test ve drenaj vanası, dişli, piring
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	237,00	33,00	16,50
2013	225,00	30,00	15,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	354,00	56,00	28,00
2017	332,00	48,90	24,45
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	526,00	83,50	41,75
2021	673,00	102,00	51,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1288,54	195,00	97,50
2022-1	1053,75	150,00	75,00
2022-2	1243,54	150,00	75,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	473,00	71,00	35,50
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2552,50	500,00	250,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	241,00	36,30	18,15
2023-1	1943,75	302,50	151,25
2006	0,00	0,00	0,00
2016	281,00	45,40	22,70

## 25.715.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.715.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.