

25.715.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 25.715.1103 (1004-113) |
| Tanımı | DN 40, Test ve drenaj vanası, dişli, piring |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 353,00 | 33,00 | 16,50 |
| 2013 | 336,00 | 30,00 | 15,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 791,00 | 71,00 | 35,50 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 603,00 | 48,90 | 24,45 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 611,00 | 56,00 | 28,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1180,00 | 102,00 | 51,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2236,88 | 195,00 | 97,50 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4712,50 | 500,00 | 250,00 |
| 2022-1 | 1837,50 | 150,00 | 75,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2191,88 | 150,00 | 75,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 912,00 | 83,50 | 41,75 |
| 2016 | 507,00 | 45,40 | 22,70 |
| 2015 | 437,00 | 36,30 | 18,15 |
| 2023-1 | 3672,50 | 302,50 | 151,25 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

25.715.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.