

25.715.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.715.1104 (1004-114)
Tanımı	DN 50, Test ve drenaj vanası, dişli, piring
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2019	901,00	71,00	35,50
2006	0,00	0,00	0,00
2015	529,00	36,30	18,15
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1290,00	102,00	51,00
2013	500,00	30,00	15,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	997,00	83,50	41,75
2022-2	2418,75	150,00	75,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	612,00	45,40	22,70
2022-3	2463,75	195,00	97,50
2017	729,00	48,90	24,45
2023-2	4806,25	500,00	250,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	525,00	33,00	16,50
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	737,00	56,00	28,00
2023-1	4046,25	302,50	151,25
2022-1	2025,00	150,00	75,00

25.715.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.