

## 25.715.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.715.1200 (1005-000)</b>                        |
| <b>Tanımı</b>  | Islak Alarm Vana İstasyonu (Ölçü: Adet, İhzarat %60) |
| <b>Birimi</b>  |  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                        |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                |

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.715.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Islak Alarm Vana İstasyonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dâhil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.715.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.