

25.715.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.715.3100 (1013-100)

Tanımı İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat %60)

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibrelili, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.