

25.715.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.715.3107 (1013-107)
Tanımı	DN 200, İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1680,00	250,00	125,00
2013	1565,00	227,00	113,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2020,00	424,00	212,00
2019	2060,00	537,00	268,50
2005	0,00	0,00	0,00
2017	1960,00	370,00	185,00
2021	3410,00	768,00	384,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	2670,00	629,00	314,50
2022-2	7531,50	1025,00	512,50
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	7839,00	1332,50	666,25
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	5575,00	1025,00	512,50
2023-2	14035,00	3375,00	1687,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	9678,75	2065,00	1032,50
2006	0,00	0,00	0,00
2016	1930,00	344,00	172,00
2015	1710,00	275,00	137,50

25.715.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Giriş-çıkış bağlantısına uygun, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibrelili, TKÇY izleme anahtarı olan kelebek vananın iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.