

## 25.715.4100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.715.4100 (1015-200)</b>
<b>Tanımı</b>	İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Ölçü: Adet, İhzarat %60)
<b>Birimi</b>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.715.4100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.715.4100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.