

## 25.715.4207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.715.4207</b>	<b>(1016-007)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 100, Yangın Çek Vana	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	307,00	30,80	15,40
2019	819,00	66,50	33,25
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2762,50	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1420,00	95,50	47,75
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1100,00	78,00	39,00
2022-1	2525,00	150,00	75,00
2015	587,00	33,90	16,95
2013	286,00	28,00	14,00
2023-2	5805,00	500,00	250,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	673,00	45,60	22,80
2016	651,00	42,40	21,20
2005	0,00	0,00	0,00
2018	680,00	52,50	26,25
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2807,50	195,00	97,50
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4091,25	302,50	151,25

## 25.715.4207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yangın Çek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.715.4207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.