

25.715.4303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.715.4303

Tanımı DN 40, Su Akış Anahtarı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	269,00	38,00	0,00
2014	283,00	41,80	0,00
2009	256,00	35,50	0,00
2012	256,00	36,00	0,00
2006	215,00	30,00	0,00
2016	378,00	57,50	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	525,00	71,00	0,00
2019	544,00	90,00	45,00
2021	921,00	130,00	65,00
2011	255,90	36,20	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	250,90	35,50	0,00
2015	324,00	46,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	233,00	32,50	0,00
2020	719,00	106,00	53,00
2007	225,80	31,51	0,00
2017	463,00	62,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

25.715.4303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.