

## 25.715.4304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.715.4304</b>
<b>Tanımı</b>	DN 50, Su Akış Anahtarı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	533,00	81,50	0,00
2013	275,00	43,00	0,00
2007	231,00	34,65	0,00
2019	555,00	104,00	52,00
2014	289,00	47,30	0,00
2017	470,00	71,00	0,00
2020	731,00	122,00	61,00
2012	262,00	41,00	0,00
2021	935,00	149,00	74,50
2008	238,00	35,70	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	262,00	39,70	0,00
2010	256,75	39,70	0,00
2011	261,90	40,50	0,00
2006	220,00	33,00	0,00
2016	385,00	66,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	330,00	52,50	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.715.4304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

## 25.715.4304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.