

25.715.4305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.715.4305
Tanımı	DN 65, Su Akış Anahtarı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	280,00	43,00	0,00
2014	294,00	47,30	0,00
2007	236,30	34,66	0,00
2021	957,00	149,00	74,50
2011	266,90	40,50	0,00
2015	336,00	52,50	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	535,00	81,50	0,00
2006	225,00	33,00	0,00
2019	571,00	104,00	52,00
2020	748,00	122,00	61,00
2009	267,00	39,70	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	479,00	71,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	267,00	41,00	0,00
2016	392,00	66,00	0,00
2010	261,65	39,70	0,00
2008	243,00	35,70	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

25.715.4305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.