

25.715.4306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.715.4306

Tanımı DN 80, Su Akış Anahtarı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	288,00	43,00	0,00
2014	303,00	47,30	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	539,00	81,50	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	584,00	104,00	52,00
2011	273,85	40,50	0,00
2021	979,00	149,00	74,50
2017	479,00	71,00	0,00
2009	274,00	39,70	0,00
2012	274,00	41,00	0,00
2006	230,00	33,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	268,50	39,70	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	241,50	34,65	0,00
2020	765,00	122,00	61,00
2015	336,00	52,50	0,00
2016	392,00	66,00	0,00
2008	249,00	35,70	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

25.715.4306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.