

25.715.4307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.715.4307

Tanımı DN 100, Su Akış Anahtarı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	293,00	43,00	0,00
2014	308,00	47,30	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	544,00	81,50	0,00
2006	235,00	33,00	0,00
2019	589,00	104,00	52,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	480,00	71,00	0,00
2011	278,85	40,50	0,00
2021	988,00	149,00	74,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	246,80	34,66	0,00
2015	337,00	52,50	0,00
2008	254,00	35,70	0,00
2009	279,00	39,70	0,00
2020	772,00	122,00	61,00
2012	279,00	41,00	0,00
2016	393,00	66,00	0,00
2010	273,40	39,70	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

25.715.4307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.